PIANTA PIANO TERRENO



LEGENDA CANALI E SUPERVISIONE

- CANALE DI MANDATA
- CANALE DI RIPRESA
- CANALE FLESSIBILE DI MANDATA FONO ASSORBENTE CLASSE 1-0
- CANALE FLESSIBILE DI RIPRESA FONO ASSORBENTE CLASSE 1-0
- SILENZIATORE A SETTI larghezza setto 200 mm sezione passaggio 100 mm
  - S1 dimensioni: 900x500x2100 mm
  - S2 dimensioni: 1500x600x2100 mm
  - S3 dimensioni: 600x500x1500 mm
  - S4 dimensioni: 900x500x1500 mm
  - S5 dimensioni: 900x500x900 mm
- SONDA SUPERVISIONE TEMPERATURA DELL'ARIA
- SONDA SUPERVISIONE QUALITA' DELL'ARIA
- QUADRO ELETTRICO

LEGENDA SIMBOLI

- BOCCHETTA DI ESTRAZIONE SERVIZI
  PORTATA: 140 m³/h
  Ø TUBO FLESSIBILE: 160 mm
  MODELLO: **TECNOVENTIL V/A-B 160 (O EQUIVALENTE)**
- GRIGLIA DI RIPRESA
  DIMENSIONE: 600 x 600 mm
  PORTATA: 1750 m³/h
  Ø TUBO FLESSIBILE: 400 mm
- GRIGLIA DI MANDATA
  DIMENSIONE: 600 x 600 mm
  PORTATA: 600 m³/h
  Ø TUBO FLESSIBILE: 245 mm
  MODELLO: **TECNOVENTIL S422 (O EQUIVALENTE)**
- BOCCHETTA DI RIPRESA A PARETE
  DIMENSIONE: 800x300 mm
  PORTATA: 1000 m³/h
- DIFFUSORE DI MANDATA ARIA
  TIPO LINEARE INSTALLATO NEL CONTROSOFFITTO
  Lunghezza: 1,60 m
  PORTATA: 550 m³/h
  Ø TUBO FLESSIBILE: n. 2 x 150 mm
  MODELLO A 2 FERITOIE
  TIPO: TECNOVENTIL DLPA-30-2
- BOCCHETTA DI TRANSITO
  DIM.: 200x400 mm

POLITECNICO DI TORINO

AREA EDILIZIA E LOGISTICA
C.SO DUCA DEGLI ABRUZZI, 24 - 10129 TORINO

ID_Intervento: 000111_01NC_TO_CIT22_NUOVE AULE
Sub_Intervento: 001_2017_AULE-TEMPORANEE

REALIZZAZIONE DI NUOVI SPAZI PER LA DIDATTICA AD USO TEMPORANEO PRESSO LA CITTADELLA POLITECNICA

PROGETTO ESECUTIVO

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
AREA EDILIZIA E LOGISTICA
Dott. Ing. C. Dal Cason

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
Arch. C. Corradino
P.I. 11259930011
via dei Mille, 26
10123 Torino
Iscritto Ordine Architetti Provincia di Asti - n. 227

PROGETTO ARCHITETTONICO
AREA EDILIZIA E LOGISTICA
Arch. M. Garis
Con la collaborazione di:
Arch. T. Longo
Arch. D. Cametti
Ing. C. Arnò
Iscritta Ordine Architetti Provincia di Torino - n. 5260
Consulenti progetto architettonico:
Prof. Arch. M. Berta
Prof. Arch. D. Rolfo
DAD - Dipartimento di Architettura e Design

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI
Ing. F. Facelli
P.I. IT01840110041
via F. Vigo, 3
12084 Mondovì (CN)
Iscritto Ordine Ingegneri Provincia di Cuneo - n. 674

PROGETTO STRUTTURALE
Ing. E. Crosetta
Con la collaborazione di:
Arch. W. Ceretto
Iscritta Ordine Ingegneri Provincia di Asti - n. 787
Consulente progetto strutturale:
Prof. Ing. P. Napoli
DAD - Dipartimento di Architettura e Design

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
AREA EDILIZIA E LOGISTICA
Ing. F. Tonda Roc
CON LA COLLABORAZIONE DI:
Per. Ind. G. Raia
Iscritto Ordine Ingegneri Provincia di Torino - n. 9423
Ing. R. Parizia
CON LA COLLABORAZIONE DI:
Dott. Ing. D. D'Auria
Iscritto Ordine Ingegneri Provincia di Torino - n. 291

PROGETTO IMPIANTI ANTINCENDIO
Ing. A. Alvigini
P.I. 09786280017
via Cordero di Pamparato, 9
10143 Torino
Iscritto Ordine Ingegneri Provincia di Torino - n. 6556

REVISIONI

N°	Descrizione	Data
1	.	.
2	.	.
3	.	.
4	.	.
5	.	.

Data Redazione	19/06/2017	Verifica Redazione	
Data Emissione	19/06/2017	Verifica Emissione	
Nome file	000111_001_ESE_IME_TAV_002_004_005_007.dwg		
File stile di stampa (ctb)	000000_000_STG_CAD_CTB_2014-standard_edilizia.ctb		
Modello	W01_CARTIGLIO	N° Revisione	00
Data Revisione	19/06/2017		

Codice Tavola: 000111_001_ESE_IME_TAV_004_climatizzazione pianta piano terreno
Scala: 1:100
Titolo Tavola: IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE PIANTA PIANO TERRENO
N° Tavola: IME TAV 004

A TERMINE DI LEGGE IL POLITECNICO DI TORINO SI RISERVA LA PROPRIETA' DI QUESTO DOCUMENTO CHE NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O COMUNICATO A TERZI SENZA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE SCRITTA