



**Politecnico
di Torino**

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

Fornitura di accessori per rack Schneider Electric

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Ing. Antonio LANTIERI



Sommario

1. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO, IMPORTO E DURATA	3
1.1. TEMPI E MODALITÀ DI CONSEGNA	3
2. PRODOTTI E QUANTITA'	3



1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO, IMPORTO E DURATA

La trattativa di cui al presente CSO ha per oggetto l'affidamento della fornitura di accessori per rack Schneider Electric le cui specifiche tecniche sono riportate al successivo par. 2.

L'importo posto a base dell'affidamento è pari a **euro 65.299,39** IVA esclusa.

Non sono previsti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

L'Affidatario dovrà eseguire la fornitura nel rispetto delle modalità e dei tempi descritti nel presente CSO, nel suo complesso, che dovranno essere in ogni caso garantiti nonché accettati incondizionatamente dall'operatore in fase di presentazione dell'offerta.

Nell'appalto si intendono compresi la consegna al piano, le prestazioni di manodopera, la fornitura dei materiali, l'uso dei macchinari ed ogni altro onere non specificatamente elencato, ma necessario per l'esecuzione a regola d'arte della fornitura oggetto dell'appalto.

1.1. TEMPI E MODALITÀ DI CONSEGNA

La consegna della fornitura dovrà essere completata **entro e non oltre 20 giorni solari** dalla stipula contrattuale.

Per la consegna dovrà essere previsto un imballaggio idoneo allo scarico della merce, alla relativa movimentazione e atto a salvaguardare l'integrità dei prodotti a seconda della loro tipologia, quantità e volume di ingombro.

Consegna AL PIANO presso:

Politecnico di Torino
Corso Castelfidardo, 51
10129 Torino
Piano -1 - CED 5° Nodo

Riferimenti per la consegna, da contattare con almeno 2 giorni di preavviso:

- Leandro ESU 011090.6616
- Alessandro ACTIS DANA 011090.6633
- Antonio LANTIERI 011090.6692
- Enrico VENUTO 011090.6116

Ai sensi dell'art. 50 comma 6, dopo la verifica dei requisiti in capo dell'aggiudicatario la stazione appaltante può disporre l'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

2. PRODOTTI E QUANTITA'

Le seguenti caratteristiche tecniche / codice prodotto costituiscono requisiti tecnici minimi necessari e richiesti a pena di esclusione.



Voce	Q.ta'	Codice	Descrizione
1	9	APDU10350ME	APC NetShelter Rack PDU Advanced, Metered, 17.3kW, 3PH, 415V, 30A, 530P6, 48 Outlet
2	17	APDU10150ME	APC NetShelter Rack PDU Advanced, Metered, 7.4kW, 1PH, 230V, 32A, 332P6, 40 Outlets
3	13	APDU10350SM	APC NetShelter Rack PDU Advanced, Switched Metered Outlet, 17.3kW, 3PH, 415V, 30A, 530P6, 48 Outlet
4	13	APDU1335TH	NetShelter Rack PDU 10000 Temperature & Humidity Sensor