

POLITECNICO DI TORINO

- AREA EDILIZIA E LOGISTICA -

C.SO DUCA DEGLI ABRUZZI, 24 - 10129 TORINO



REALIZZAZIONE DI RESIDENZE UNIVERSITARIE "RESIDENZA CESARE CODEGONE" IN TORINO, VIA P. BORSELLINO **PROGETTO ESECUTIVO**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEI LAVORI:

AREA EDILIZIA E LOGISTICA

Arch. G.Biscant

PROGETTO ARCHITETTONICO:

SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - SERVIZIO MESSA A NORMA E AMBIENTE

Ing. C. Arno'
Arch. D. Cametti
Ing. G. Cangialosi
Arch. M. Garis
Ing. P. Lerario
Ing. M. Lo Turco

PROGETTO STRUTTURALE:

Ing. C. Baldini
STRADA AL FORNO, 34 - 14100 ASTI

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI: SERVIZIO ADEGUAMENTO STRUTTURE E IMPIANTI

Per. Ind. L. Marcone
Ing. J. M. Palumbo
Ing. J. R. Parizia
Per. Ind. G. Raia
Per. Ind. A. Santino
Ing. F. Tonda Roc

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI: SERVIZIO ADEGUAMENTO STRUTTURE E IMPIANTI

Ing. S. Ballarin
Ing. D. Bertone
Ing. F. Facelli
Ing. F. Laguardia

PROGETTO IMPIANTI ANTINCENDIO: SERVIZIO ADEGUAMENTO STRUTTURE E IMPIANTI

Ing. M. Coatto
Ing. F. Facelli

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO: SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

Geom. C. Dal Cason

**QUADRI
ELETTRICI**

DATA: Luglio 2011

AGG: Aprile 2013

SCALA: ---

IEL01

ARR_MT

ARRIVO MT

POLITECNICO DI TORINO - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

A

B

C

A

B

C

D

E

F

REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO
01	01/02/2013	REVISIONE	G.R.	G.R.
00	06/07/2011	EMISSIONE	G.R.	G.R.




POLITECNICO DI TORINO
Servizio Edilizia
Impianti Elettrici

COMMITTENTE
"Residenza Cesare Codegone"
VIA BORSELLINO
TORINO

OGGETTO
ARRIVO MT
FRONTE QUADRO
SIGLA
ARR_MT

FILE
00000100f
DISEGNO
E.01
FOGLIO
1
SEGUE
-



CAB_MT/BT

CABINA MT/BT

POLITECNICO DI TORINO - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

A

B

C

A

B

C

D

E

F

01	01/02/2013	REVISIONE	G.R.	G.R.
00	06/07/2011	EMISSIONE	G.R.	G.R.
REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO




POLITECNICO DI TORINO
Servizio Edilizia
Impianti Elettrici

COMMITTENTE
"Residenza Cesare Codegone"
VIA BORSELLINO
TORINO

OGGETTO
CABINA MT/BT
FRONTE QUADRO
SIGLA
CAB_MT/BT

FILE
00000200f
DISEGNO
E.01
FOGLIO
1
SEGUE
-




1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

QEG

QUADRO ELETTRICO GENERALE

POLITECNICO DI TORINO - TUTTI I DIRITTI RISERVATI



01	01/02/2013	REVISIONE	G.R.	G.R.
00	06/07/2011	EMISSIONE	G.R.	G.R.
REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO





POLITECNICO DI TORINO
Servizio Edilizia
Impianti Elettrici

COMMITTENTE
"Residenza Cesare Codegone"
VIA BORSELLINO
TORINO

OGGETTO
QUADRO ELETTRICO GENERALE
FRONTE QUADRO
SIGLA
QEG

FILE
00000300f
DISEGNO
E.01
FOGLIO
1
SEGUE
-





QE-PI

QUADRO ELETTRICO PIANO INTERRATO

POLITECNICO DI TORINO - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

A

B

C

A


B

C

D

E

F



01	01/02/2013	REVISIONE	G.R.	G.R.
00	06/07/2011	EMISSIONE	G.R.	G.R.
REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO




POLITECNICO DI TORINO
Servizio Edilizia
Impianti Elettrici

COMMITTENTE
"Residenza Cesare Codegone"
VIA BORSELLINO
TORINO

OGGETTO
QUADRO ELETTRICO PIANO INTERRATO
FRONTE QUADRO
SIGLA
QE-PI


FILE
00000400f
DISEGNO
E.01
FOGLIO
1
SEGUE
-



QE-L-TEC-1

QUADRO ELETTRICO LOCALE TECNICO 1

POLITECNICO DI TORINO - TUTTI I DIRITTI RISERVATI



01	01/02/2013	REVISIONE	G.R.	G.R.
00	06/07/2011	EMISSIONE	G.R.	G.R.
REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO



POLITECNICO DI TORINO
Servizio Edilizia
Impianti Elettrici


COMMITTENTE
"Residenza Cesare Codegone"
VIA BORSELLINO
TORINO

OGGETTO
QE LOCALE TECNICO 1
FRONTE QUADRO
SIGLA
QE-L-TEC-1

FILE
00000500f
DISEGNO
E.01
FOGLIO
1
SEGUE
-

QE-L-TEC-2

QUADRO ELETTRICO LOCALE TECNICO 2

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A									A
B									B
C									C
D									D
E									E
F									F
POLITECNICO DI TORINO - TUTTI I DIRITTI RISERVATI									
	01	01/02/2013	REVISIONE	G.R.	G.R.	OGGETTO QE LOCALE TECNICO 2 FRONTE QUADRO			FILE 00000600f
	00	06/07/2011	EMISSIONE	G.R.	G.R.				DISEGNO E.01
	REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO	SIGLA QE-L-TEC-2			FOGLIO 1
									SEGUE -
	1	2	3	4	5	6	7	8	



POLITECNICO DI TORINO
Servizio Edilizia
Impianti Elettrici

COMMITTENTE
"Residenza Cesare Codegone"
VIA BORSELLINO
TORINO

OGGETTO
QE LOCALE TECNICO 2
FRONTE QUADRO
SIGLA
QE-L-TEC-2

FILE
00000600f
DISEGNO
E.01
FOGLIO
1
SEGUE
-


QE-L-TEC-3

QUADRO ELETTRICO LOCALE TECNICO 3

QE-L-TEC-4

QUADRO ELETTRICO LOCALE TECNICO 4

POLITECNICO DI TORINO - TUTTI I DIRITTI RISERVATI



01	01/02/2013	REVISIONE	G.R.	G.R.
00	06/07/2011	EMISSIONE	G.R.	G.R.
REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO




POLITECNICO DI TORINO
Servizio Edilizia
Impianti Elettrici

COMMITTENTE
"Residenza Cesare Codegone"
VIA BORSELLINO
TORINO

OGGETTO	QE LOCALE TECNICO 4 FRONTE QUADRO
SIGLA	QE-L-TEC-4


FILE	00000800f	
DISEGNO	E.01	
FOGLIO	1	SEGUE



QE-LAV

QUADRO ELETTRICO LAVANDERIA

POLITECNICO DI TORINO - TUTTI I DIRITTI RISERVATI



01	01/02/2013	REVISIONE	G.R.	G.R.
00	06/07/2011	EMISSIONE	G.R.	G.R.
REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO



POLITECNICO DI TORINO
Servizio Edilizia
Impianti Elettrici


COMMITTENTE
"Residenza Cesare Codegone"
VIA BORSELLINO
TORINO

OGGETTO	QE LAVANDERIA FRONTE QUADRO
SIGLA	QE-LAV

FILE	00000900f	
DISEGNO	E.01	
FOGLIO	1	SEGUE

QE-SP-U-PI

QUADRO ELETTRICO SPOGLIATOIO UOMINI PIANO INTERRATO

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A									A
B									B
C									C
D									D
E									E
F									F
POLITECNICO DI TORINO - TUTTI I DIRITTI RISERVATI									
01	01/02/2013	REVISIONE	G.R.	G.R.	OGGETTO QE SPOGLIATOIO UOMINI PIANO INTERRATO FRONTE QUADRO			FILE	00001000f
00	06/07/2011	EMISSIONE	G.R.	G.R.				DISEGNO	E.01
REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO	SIGLA QE-SP-U-PI			FOGLIO	1
								SEGUE	-
	1	2	3	4	5	6	7	8	




POLITECNICO DI TORINO
Servizio Edilizia
Impianti Elettrici

COMMITTENTE
"Residenza Cesare Codegone"
VIA BORSELLINO
TORINO

OGGETTO
QE SPOGLIATOIO UOMINI PIANO INTERRATO
FRONTE QUADRO

FILE
00001000f
DISEGNO
E.01
FOGLIO
1
SEGUE
-



1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3


4

5

6

7

8




Sigla utenza		RIS.	RIS.						
Descrizione		RISERVA	RISERVA						
POTENZA CONTEMPORANEA [kW]		1,5	1,5						
CORRENTE (Ib) [A]		7.217	7.217						
CosFi		0,9	0,9						
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]		100	100						
DISTRIBUZIONE		Monofase L1+N	Monofase L2+N						
PROTEZIONE	Marca	SCHNEIDER	SCHNEIDER						
	Tipo	C60H+Vigi AC	C60H+Vigi AC						
	Taglia (Ith) [A]	16	16						
	Polarità	2 x 16	2 x 16						
	In Max/Min/Reg. [A]	--/--/16	--/--/16						
	Im Max/Min/Reg. [A]	--/--/160	--/--/160						
	P.d.I. [kA]	30	30						
	I differenziale (Id) [A]	0.03 - Cl. AC	0.03 - Cl. AC						
	Esecuzione	MODULARE	MODULARE						
Curva		C	C						
SIGLA APPARECCHI AUSILIARI									
LINEA	Tipo Isolante	--	--						
	Posa	_2	_2						
	Lunghezza Max [m]	--	--						
	Sezione [mmq]	--	--						
	Portata (Iz) [A]	--	--						
	Caduta di Tensione [%]								


					 POLITECNICO DI TORINO Servizio Edilizia Impianti Elettrici	COMMITTENTE "Residenza Cesare Codegone" VIA BORSELLINO TORINO	OGGETTO QE SPOGLIATOIO UOMINI PIANO INTERRATO	FILE 00001002
01	01/02/2013	REVISIONE	G.R.	G.R.				DISEGNO E.01
00	06/07/2011	EMISSIONE	G.R.	G.R.			FOGLIO 2	SEGUE -
REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO				

QE-SP-D-PI

QUADRO ELETTRICO SPOGLIATOIO DONNE PIANO INTERRATO

POLITECNICO DI TORINO - TUTTI I DIRITTI RISERVATI






Sigla utenza		RIS.	RIS.						
Descrizione		RISERVA	RISERVA						
POTENZA CONTEMPORANEA [kW]		1,5	1,5						
CORRENTE (Ib) [A]		7.217	7.217						
CosFi		0,9	0,9						
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]		100	100						
DISTRIBUZIONE		Monofase L1+N	Monofase L2+N						
PROTEZIONE	Marca	SCHNEIDER	SCHNEIDER						
	Tipo	C60H+Vigi AC	C60H+Vigi AC						
	Taglia (Ith) [A]	16	16						
	Polarità	2 x 16	2 x 16						
	In Max/Min/Reg. [A]	--/--/16	--/--/16						
	Im Max/Min/Reg. [A]	--/--/160	--/--/160						
	P.d.I. [kA]	30	30						
	I differenziale (Id) [A]	0.03 - Cl. AC	0.03 - Cl. AC						
	Esecuzione	MODULARE	MODULARE						
Curva		C	C						
SIGLA APPARECCHI AUSILIARI									
LINEA	Tipo Isolante	--	--						
	Posa	_2	_2						
	Lunghezza Max [m]	--	--						
	Sezione [mmq]	--	--						
	Portata (Iz) [A]	--	--						
	Caduta di Tensione [%]								

					 POLITECNICO DI TORINO Servizio Edilizia Impianti Elettrici	COMMITTENTE "Residenza Cesare Codegone" VIA BORSELLINO TORINO	OGGETTO QE SPOGLIATOIO DONNE PIANO INTERRATO	FILE	00001102
01	01/02/2013	REVISIONE	G.R.	G.R.				DISSEGNO	E.01
00	06/07/2011	EMISSIONE	G.R.	G.R.					
REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO				FOGLIO	2

QE-D-BIA

QUADRO ELETTRICO DEPOSITO BIANCHERIA

POLITECNICO DI TORINO - TUTTI I DIRITTI RISERVATI



01	01/02/2013	REVISIONE	G.R.	G.R.
00	06/07/2011	EMISSIONE	G.R.	G.R.
REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO




POLITECNICO DI TORINO
Servizio Edilizia
Impianti Elettrici

COMMITTENTE
"Residenza Cesare Codegone"
VIA BORSELLINO
TORINO

OGGETTO	QE DEP. BIANCHERIA FRONTE QUADRO
SIGLA	QE-D-BIA

FILE	00001200f	
DISEGNO	E.01	
FOGLIO	1	SEGUE

Da Quadro:	QE-PI
Partenza:	LOC. DEP. BIANC.
Cavo [mm]: ²	1(5G4)
Lunghezza [m]:	30
Frequenza [Hz]:	50
Tensione [V]:	230
Polarita':	Monofase L3+N
Tipo morsetto:	
Numerazione morsetto:	



Sigla utenza		GQ	PR. SERV.	ILL. LOC.	CONS. ILL. SIC.	RIS.			
Descrizione		GENERALE QUADRO	PRESE DI SERVIZIO	ILLUMINAZIONE LOCALE	CONSENSO ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA	RISERVA			
POTENZA CONTEMPORANEA [kW]		2,64	1,5	0,2	0,1	1,5			
CORRENTE (Ib) [A]		13	7,217	0,962	0,481	7,217			
CosFi		0,9	0,9	0,9	0,9	0,9			
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]		80	100	100	100	100			
DISTRIBUZIONE		Monofase L3+N	Monofase L3+N	Monofase L3+N	Monofase L3+N	Monofase L3+N			
PROTEZIONE	Marca	SCHNEIDER	SCHNEIDER	SCHNEIDER	SCHNEIDER	SCHNEIDER			
	Tipo	I	C60H+Vigi AC	C60H+Vigi AC	C60H	C60H+Vigi AC			
	Taglia (Ith) [A]	20	16	10	6	16			
	Polarità	2 x 20	2 x 16	2 x 10	2 x 6	2 x 16			
	In Max/Min/Reg. [A]	--/--	--/--16	--/--10	--/--6	--/--16			
	Im Max/Min/Reg. [A]	--/--	--/--160	--/--100	--/--60	--/--160			
	P.d.I. [kA]	--	30	30	30	30			
	I differenziale (Id) [A]	--	0,03 - Cl AC	0,03 - Cl AC	--	0,03 - Cl AC			
	Esecuzione	MODULARE	MODULARE	MODULARE	MODULARE	MODULARE			
Curva			C	C	C	C			
SIGLA APPARECCHI AUSILIARI									
LINEA	Tipo Isolante	--	FG70M1	FG70M1	FTG100M1	--			
	Posa	--	12_	12_	12_	_2			
	Lunghezza Max [m]	--	46	226	448	--			
	Sezione [mmq]	--	1(3G4)	1(3G2,5)	1(3G2,5)	--			
	Portata (Iz) [A]	--	36	26	26	--			
	Caduta di Tensione [%]								

					 POLITECNICO DI TORINO Servizio Edilizia Impianti Elettrici	COMMITTENTE "Residenza Cesare Codegone" VIA BORSELLINO TORINO	OGGETTO QE DEP. BIANCHERIA	FILE 00001201		
01	01/02/2013	REVISIONE	G.R.	G.R.				DISSEGNO E.01	FOGLIO 1	SEGUE -
00	06/07/2011	EMISSIONE	G.R.	G.R.						
REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO						

QE-D-DET

QUADRO ELETTRICO DEPOSITO DETERSIVI

	1	2	3	4	5	6	7	8		
A										A
B										B
C										C
D										D
E										E
F										F

QE-ARC

QUADRO ELETTRICO ARCHIVIO

	1	2	3	4	5	6	7	8		
A										A
B										B
C										C
D										D
E										E
F										F

</