



**OGGETTO: Procedura per l'affidamento dei lavori di riqualificazione energetica fabbricato
1C 1D 1E del Politecnico di Torino**

CHIARIMENTI

QUESITO 11:

“si richiede se esiste un sistema cablato su BUS per il controllo degli impianti, e se sì di quale tipologia e con quali elementi in campo.”

RISPOSTA:

Si precisa che:

- per quanto riguarda il controllo dell'impianto ventilconvettori, le apparecchiature di regolazione installate sul quadro elettrico previsto a progetto dovranno essere compatibili e collegate al sistema centralizzato di Ateneo: sistema Desigo, del marchio Siemens.
- nell'area oggetto di intervento non sono presenti altri impianti di regolazione (ivi compresi sistemi di controllo delle oscuranti).

Torino, 20 luglio 2015