



OGGETTO: Verifiche periodiche per l'anno 2016 degli impianti elettrici installati presso gli edifici di proprietà o in uso del Politecnico di Torino ai sensi del D.P.R. 462/01. C.I.G.: Z891A40B99; Codice C.U.P.: esente

CHIARIMENTI

QUESITO 2:

In relazione alle Specifiche Tecniche dell'Indagine di Mercato riportata in oggetto avremmo bisogno dei seguenti chiarimenti:

Art. 2-Procedure per l'esecuzione della verifica periodica-> alla pag. 3 c'è scritto "...I Tecnici verificatori dell'Organismo Abilitato che eseguiranno le verifiche in campo, NON saranno accompagnati in alcun modo ed in alcun ambiente / sito, oggetto delle presenti verifiche."

- a) *Qualora impedimenti oggettivi nello sviluppo della commessa dovessero limitare la esecuzione dell'incarico, quali sono le modalità per segnalarne l'insorgenza?
Il tempo necessario a ripetere la verifica una volta risolto l'impedimento verrà fatturato a parte?
Nel caso l'impedimento permanesse in assenza di un intervento del personale del sito ospitante, sarà comunque esclusa la possibilità di verifica con accompagnamento?*

Art. 2-Procedure per l'esecuzione della verifica periodica-> sempre alla pag. 3 c'è scritto "...Al termine della verifica di ogni singolo fabbricato o Area di intervento, i Tecnici verificatori dell'Organismo Abilitato dovranno:

1. predisporre una relazione nella quale si evincano le anomalie riscontrate e le procedure necessarie per l'esecuzione del ripristino delle funzionalità dell'impianto elettrico. La suddetta relazione avente cadenza settimanale, dovrà essere trasmessa al Referente Tecnico dell'Area Edilizia Logistica del Politecnico di Torino ..."

- b) *Gli organismi notificati e i loro ispettori, incaricati di servizio pubblico, hanno l'obbligo di non svolgere in forma diretta o indiretta alcuna attività di consulenza, progettazione, installazione e/o manutenzione di impianti elettrici e comunque nessuna attività in contrasto con la direttiva 11/03/2002 MAP e della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020. Gli ispettori forniranno quindi i dettagli sulle anomalie riscontrate rispettando l'iter previsto: specificare se questo è confermato.*

Art. 2-Procedure per l'esecuzione della verifica periodica-> alla pag. 4 c'è scritto "... La verifica della rispondenza al codice colori secondo le tolleranze indicate nella guida CEI 64-14 per i vecchi impianti, dovrà essere svolta con una percentuale di campionamento NON inferiore al 100% de l totale degli impianti attestati ai quadri elettrici in elenco alla presente per ogni Sede oggetto d'intervento"

- c) *L'assenza di elaborati e capitolati in grado di quantificare l'estensione dei "vecchi impianti" rende difficile la quantificazione operativa ed economica. Potreste fornire un dettaglio in termini di numero di quadri interessati da questa accezione?*



· Art. 2-Procedure per l'esecuzione della verifica periodica-> sempre alla pag. 4 c'è scritto "...Esecuzione prova funzionamento degli interruttori differenziali mediante tasto di prova e mediante strumentazione idonea, atta a rilevare il tempo di intervento. La prova dovrà essere effettuata mediante strumentazione idonea effettuata a ½ della I Δ n, a II Δ n e a 5 I Δ n, fatta eccezione per problemi di selettività con interruttori differenziali installati a monte. La prova di funzionamento degli interruttori differenziali mediante strumentazione idonea dovrà essere svolta con una percentuale di campionamento NON inferiore al 90% del totale dei quadri elettrici in elenco alla presente per ogni Sede oggetto d'intervento, le eventuali eccezioni saranno comunicate dall'Area Edilizia e Logistica del Politecnico di Torino il quale si riserva l'eventualità di recuperare l'esecuzione delle suddette prove di funzionamento in date / periodi ritenute idonee con le attività presenti nelle Sedi oggetto d'intervento"

d) *Questa fase potrebbe creare problemi di selettività che potrebbero interessare gli interruttori MTD a monte del circuito in prova, di fatto disalimentando zone che in quel momento potrebbero essere vitali al funzionamento della struttura. Indicare i circuiti adatti a tale prova risolverebbe eventuali problemi di questo tipo. E' possibile disporne copia?*

RISPOSTA QUESITO 2:

In merito ai punti di cui sopra si comunica che:

a) Non sono chiari gli "eventuali" impedimenti citati. Per quanto riguarda l'accompagnamento si prega di prendere visione del Quesito 1 pubblicato sul sito dell'Ateneo. Gli impedimenti di carattere logistico che eventualmente potranno insorgere sono imprevedibili, ma verranno risolti immediatamente in modo da non ripetere la verifica e non verranno fatturati a parte.

Nel caso di impedimenti che pregiudichino una modifica e/o variazione delle verifiche calendarizzate, l'accompagnamento da parte di Preposto / Referente sarà sempre garantito.

b) Vedasi Quesito 1.

c) Nell'Art. 1 sono specificate rispettivamente: Sedi / superficie / totale quadri elettrici (oggetto di verifica).

d) Il Preposto / Referente alle verifiche è formato sulla logica distributiva degli impianti elettrici attestati a monte dell'eventuale INT AMTD "selettivo", in modo da preallertate (se necessario) le utenze "vitali" della struttura.

Torino, 27 giugno 2016