



**OGGETTO: Procedura per l'affidamento dei lavori di smantellamento della cabina "E" e modifiche anello di media tensione della sede centrale del Politecnico di Torino**

**CHIARIMENTI**

**QUESITO 1:**

*Con la presente siamo a richiedere un chiarimento in merito alla manifestazione d'interesse per i lavori in oggetto, cioè al punto "4) Requisiti minimi di capacità Economico/finanziaria e capacità tecnico professionali" viene richiesta l'attestazione SOA per la categoria OS30 cl.III... la nostra domanda è questa: non sono lavori rientranti nella categoria OG10 (Impianto per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione)?*

**RISPOSTA QUESITO 1:**

L'intervento non riguarda interventi complessi su cabine di trasformazione alta/media tensione, linee di distribuzione su tralicci, illuminazione pubblica di porti, ponti, viadotti ecc., bensì riguarda lo smantellamento di una cabina di trasformazione in media/bassa tensione e normali interventi su anelli di media.

Pertanto si conferma, quale requisito minimo di capacità Economico/finanziaria e capacità tecnico professionali, il possesso della categoria OS30 classe III.

Torino, 02 gennaio 2016