



**OGGETTO:** interventi propedeutici alla dismissione dei contatori filiali presso la Sede centrale del Politecnico di Torino. Prima fase.

## **CHIARIMENTI**

### **Quesito 1:**

*1) Per quel che riguarda i requisiti di partecipazione, cosa deve intendersi per requisiti inerenti l'oggetto? "Interventi propedeutici alla dismissione dei contatori filiali" sembra essere un termine troppo definito. – In realtà trattasi di impianti elettrici di normale OS30, è sufficiente? Oppure cosa occorre?*

*2) Dagli Importi (146.384 Euro di cui 15.122,51 Euro costo del personale) sembra essere principalmente una fornitura, di cosa si tratta?*

*3) E' possibile partecipare alla presente indagine di mercato avendo Attestazione SOA nelle categorie OG10 - OG11 - OS30 e abilitazione di cui al D.M. 37/2008 lettere a) e b)?*

### **Risposta quesito 1:**

- 1) I lavori di cui all'oggetto sono riconducibili alla categoria OS30;
- 2) I lavori di cui alla procedura di gara riguardano la sostituzione di un blocco di celle di media tensione, di cui una sarà predisposta per il progetto relativo alla dismissione dei contatori filiali;
- 3) La risposta al quesito è positiva.

Torino, 19 dicembre 2017