



OGGETTO: Incarico professionale di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e Direzione Lavori per la realizzazione della nuova centrale tecnologica ipogea della sede di via Morgari.

CIG 7424250CE7

CUP E16J17001200005

CHIARIMENTI

Quesito 5:

“Salve, la dicitura di pg 3 dell’allegato “Relazioni specialistiche E.10 € - 1.620.000,00 QbII.11” – dobbiamo interpretarla come relazione idraulica (dm17/6/16) di cosa esattamente? Di tutto l’intervento o dell’idronica di centrale o dell’antincendio? Esattamente a cosa si riferisce?”

Risposta quesito 5

La relazione idraulica dovrà essere redatta ex art. 26, c.1 lett. b), D.P.R. 207/10 tenendo conto delle interazioni tra il manufatto ipogeo, le acque meteoriche, l’andamento della falda superficiale data dall’impluvio verso il fiume Po e i dati della relazione geologica sviluppata dalla Stazione Appaltante e consegnata al concorrente aggiudicatario dell’appalto.

Torino, 09 maggio 2018