

Sezione B-B



Sezione C-C

Pianta Quota
+1.78



Scala 1:50



Piano seminterrato



Piano terreno

Schema impianto adduzione carburanti



Legenda

1. Pompaggio dal serbatoio a terra fino in copertura al nuovo serbatoio da 40 l e relativo circuito completo di tubazione di ritorno e sfiato
2. Tubazione inox AISI 316 1/2" mandata, ritorno e sfiato
3. Nuovo serbatoio da 40 l in copertura in acciaio inox AISI 316
4. Cavo segnale gestione riempimento dal locale di manovra adiacente al bombolario
5. Pompaggio dal locale di manovra fino alla cella prova
6. Tubazione inox AISI 316 1/2" mandata, ritorno e sfiato predisposta per allaccio alla cella

Pianta Quota -1.70 - Stato di fatto



Scala 1:50

Layout impianto esistente da modificare per adeguare
gli ingombri alla nuova piastra

Pianta Quota -1.70 - Stato di progetto



realizzazione cunicolo sottopiastra per
alimentazione gruppo frigo (non in appalto)

Scala 1:50

POLITECNICO DI TORINO

AREA EDILIZIA E LOGISTICA
C.SO DUCA DEGLI ABRUZZI, 24 - 10129 TORINO

ID_INTERVENTO: **00113_0401_POLITOXXX_LAB_INTERDIP**
Sub_Intervento: **001_2018_CENTRO_INT_CARS**

Opere edili e impianti - Ristrutturazione spazi per la costruzione del centro interdipartimentale "CARS" presso la sede centrale del Politecnico di Torino

PROGETTO ESECUTIVO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEI LAVORI	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE Dott. Ing. C Dal Cason	Arch. Corradino Corrado Via Del Mille, 26 10123-Torino
PROGETTO ARCHITETTONICO	**PROGETTO IMPIANTI MECCANICI**
arch. L. Selvini Studiogonnet Srl Via Vaisalli Eandi,32 10138 - Torino	arch. L. Selvini Studiogonnet Srl Via Vaisalli Eandi,32 10138 - Torino
PROGETTO STRUTTURALE	**PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI**
arch. L. Selvini Studiogonnet Srl Via Vaisalli Eandi,32 10138 - Torino	arch. L. Selvini Studiogonnet Srl Via Vaisalli Eandi,32 10138 - Torino
PROGETTO IMPIANTI ANTINCENDIO SERVIZIO ADEGUAMENTO STRUTTURE E IMPIANTI	**REVISIONI**

N°	Descrizione	Data
1	Recepimento osservazioni validatori	10.10.2018
2		
3		
4		
5		

Data Redazione		Verifica Redazione	
Data Emissione		Verifica Emissione	
Nome file	000113_001_ESE_IME_TAV_001_rev01.dwg	Codice Tavola	000113_001_ESE_IME_TAV_001_rev01
File stile di stampa (ctb)	strutture_colore.ctb	Titolo Tavola	IMPIANTO MECCANICO interventi su impianti meccanici Spostamento compressore
Scala	1:50	N° Tavola	IME 001

Modello: IME_CAPITOLO N° Revisione: XXXXX Data Revisione: XXXXX

A TERMINE DI LEGGE IL POLITECNICO DI TORINO SI RISERVA LA PROPRIETA' DI QUESTO DOCUMENTO CHE NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O COMUNICATO A TERZI SENZA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE SCRITTA.