



Legenda

Plafoniere di emergenza a LED - Apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia LED con corpo in olicarbonato. Schermo metacrillato trasparente. Versione SA (Sempre Accesa) tipologia Standard. Autonomia 1 ora. Potenza indicativa 18 - 24 W e flusso medio SE 200 - 300 lm. Compresa eventuale targhetta di dentificazione adesiva.

Apparecchio di illuminazione Led conrince in alluminio, diffusore in tecnopolimero prismatizzato ad alta trasmittanza UGR<19 secondo le norme EN12464, Tc=4000 Km, flusso luminoso 3050 lm. 29 W

Plafoniere per lampade fluorescenti tubolari; 2x58 W doppia emissione ott. darklight

Punto luce interrotto

Presa 2P+T 10/16 SCHUKO

QCR — Nuovo quadro Control Room

QSC — Nuovo quadro sottocella

TP RJ 45 — Posto di lavoro - prese rete dati secondo lo schema seguente



POLITECNICO DI TORINO

AREA EDILIZIA E LOGISTICA
C.SO DUCA DEGLI ABRUZZI, 24 - 10129 TORINO

ID_INTERVENTO: **00113_04RI_POLITOXXX_LAB_INTERDIP**
Sub_Intervento: **001_2018_CENTRO_INT_CARS**

Opere edili e impianti - Ristrutturazione spazi per la costruzione del centro interdipartimentale "CARS" presso la sede centrale del Politecnico di Torino

PROGETTO ESECUTIVO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEI LAVORI SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
Dott. Ing. C.Dal Cason	Arch. Corradino Corrado Via Del Mille, 26 10123-Torino
PROGETTO ARCHITETTONICO	**PROGETTO IMPIANTI MECCANICI**
arch. L. Selvini Studiogonnet Srl Via Vassalli Eandi,32 10138 - Torino	arch. L. Selvini Studiogonnet Srl Via Vassalli Eandi,32 10138 - Torino
PROGETTO STRUTTURALE	**PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI**
arch. L. Selvini Studiogonnet Srl Via Vassalli Eandi,32 10138 - Torino	arch. L. Selvini Studiogonnet Srl Via Vassalli Eandi,32 10138 - Torino
PROGETTO IMPIANTI ANTINCENDIO SERVIZIO ADEGUAMENTO STRUTTURE E IMPIANTI	

REVISIONI

N°	Descrizione	Data
1	Recepimento osservazioni validatori	10.10.2018
2		
3		
4		
5		

Data Redazione		Verifica Redazione	
Data Emissione		Verifica Emissione	
Nome file	000113_001_ESE_IEL_TAV_008_rev01.dwg		
File site di stampa (cfg)	struttura_colore.ctb		
Modello	MIN_CAPITOLO	N° Revisione	00000
Data Revisione	00000		

Codice Tavola: **000113_001_ESE_IEL_TAV_008_rev01**
Scala: 1:50

Titolo Tavola: IMPIANTO ELETTRICO illuminazione forza motrice impianti speciali

N° Tavola: IEL 008

A TERMINI DI LEGGE IL POLITECNICO DI TORINO SI RISERVA LA PROPRIETA' DI QUESTO DOCUMENTO CHE NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O COMUNICATO A TERZI SENZA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE SCRITTA