Realizzazione di nuovo punto ristoro/break presso la sede centrale del Politecnico di Torino.

A seguito di richiesta di chiarimenti si specifica che il progetto è stato concepito per una realizzazione in loco, sia per gli scavi di modesta entità che per quanto riguarda la realizzazione della struttura progettata per getti in opera e struttura in acciaio di dimensioni tali da essere trasportati e collocati in opera senza l'ausilio di gru di cantiere, in quanto nelle immediate vicinanze risulta critica l'installazione di gru per la presenza di uscite di sicurezza che occorre garantire per permettere il deflusso dalle aule di capienza elevata.
Ogni eventuale proposta dovrà essere verificata in dettaglio in sede di esecuzione dei lavori.

Pertanto, come evidenziato nei documenti grafici del Piano di sicurezza, l'approvvigionamento dei materiali, lo sgombero delle demolizioni e le lavorazioni principali sono state previste con l'utilizzo della cosiddetta "metropolitana", percorso tecnico interrato alla stessa quota del cortile, oggetto di intervento.
Qualora si rendesse necessario, risulterà possibile un allargamento dell'attuale apertura per agevolare i passaggi di piccoli mezzi.

Torino, 28.01.2020