



Fabrizio TONDA ROC

Realizzazione di un nuovo sistema di continuità per i materiali biologici inerenti progetti di ricerca presso la sede centrale del Politecnico di Torino e rifunzionalizzazione del sistema gruppi elettrogeni della sede del Castello del Valentino.

CHIARIMENTI

QUESITO N. 1

Un concorrente chiede:

- 1) *Sede Centrale: su tutti gli interruttori è riportata l'indicazione "COM". Suppongo il committente voglia apparecchi comunicanti, ma non capisco se la comunicazione riguarda il solo stato dell'interruttore, oppure se serva anche la lettura delle misure elettriche (energia, potenza corrente).*
 - 2) *Sede Castello del Valentino: in questo caso non trovo riferimenti riguardo ad apparecchi comunicanti. Procedo con apparecchi standard marca ABB?*
-

RISPOSTA QUESITO N. 1:

- 1) È previsto che per gli interruttori con modulo di comunicazione il sistema permetta l'acquisizione sia degli stati che delle misure.
- 2) Non è richiesto il monitoraggio dello stato degli interruttori, pertanto questi ultimi non hanno il dispositivo di comunicazione. Non vi sono prescrizioni circa i marchi da utilizzare.

Torino, 05.02.2020